

Samlingslokal

För en samlingslokal gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som har en samlingslokal i din verksamhet bör känna till följande om brandskyddet:



- En lokal där det samtidigt kan vistas fler än 150 personer kallas för samlingslokal.
- Samlingslokalen ska vara avskild från andra verksamheter med lägst brandteknisk klass EI 30 eller EI 60 beroende på typ av byggnad och på vilket våningsplan som lokalen finns. Om lokalen med omgivning är vattensprinklad behövs inte den brandtekniska avskiljningen.
- Det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar med en dörrbredd på minst 1,20 meter.
- Det ska finnas nödljus i lokalen som kan lysa i minst 60 min utan strömförsörjning med en ljusstyrka på minst 1 lux på plan yta och 5 lux i trappor.
- Utrymningsvägar till det fria ska vara markerade med nödströmsförsörjda belysta eller genomlysta gröna utrymningsskyltar.
- Det ska finnas ett utrymningslarm i lokalen som kan lösas ut manuellt från en bemannad plats eller automatiskt via ett heltäckande automatiskt brandlarm. Larmet ska vara försett med nödström för en drifttid på minst 60 minuter och ge en signal alternativt ett talat meddelande med en ljudstyrka på minst 75 dB(A). Ljudet ska även överrösta eventuella bakgrundsljud med minst 10 dB(A).
- Om musik eller liknande spelas i lokalen ska det finnas teknisk anordning som stänger av ljudet då utrymningslarmet har aktiverats.
- Dörrarna ska öppnas vid tryck utåt. Det innebär att de ska ha en så kallad "panikregel" eller motsvarande som kan öppnas utan nyckel eller annat redskap.
- Det får inte finnas brännbara yttskikt på tak och väggar.
- Du ska känna till hur många personer som får vistas i lokalen.
- Utgångar och hänvisning till utgångar ska markeras med belysta alternativt genomlysta nödströmsförsörjda, gröna utrymningsmarkeringar. Grundregeln är att oavsett var man står i anläggningen så bör man se minst en utrymningsmarkering.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
- Utrymningsplaner ska vara uppsatta på strategiska platser i anläggningen visa var utgångar och annan viktig info för anläggningen finns på ett instruktivt sätt.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Södertörns brandförsvärsförbund

Box 563, 136 25 Haninge. Tfn 08-721 22 00, brandforsvaret@sbff.se www.sbff.se