



Södertörns brandförsvarsförbund

PM

Brandskydd vid eldning utomhus, t.ex. valborgsmäsoeldar

Nr: 604
Datum: 2019-04-24 (senast ändrad)

Bakgrund

Det förekommer ofta frågor från privatpersoner och föreningar kring vilka regler som gäller vid anordnande av valborgsmäsoeldar eller annan typ av eldning utomhus. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) remitteras ibland tillståndsansökningar från Polismyndigheten vid nyttjande av allmän plats eller anordnande av offentlig tillställning som omfattar valborgsmäsoeldar.

Syfte

Syftet med detta PM är att förtydliga hur man kan elda på ett säkert sätt. Syftet är också att underlätta tillståndshanteringen och som underlag till remitterade ärenden.

Tillstånd

För att få anordna en tillställning på allmän plats, exempelvis valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd.

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd.

Kontakta Polismyndigheten för ytterligare information.

Ansvar och anmälan

Den som eldar ansvarar i enlighet med kraven 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) för att eldningen kan ske på ett säkert sätt.

Större valborgsmäsoeldar bör anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund på www.sbff.se. Då finns möjligheten för Sbff att kontrollera brasans storlek och placering.

Förutsättningar

Nedan följer förutsättningarna som gäller för att eldning utomhus ska ske på ett säkert sätt.

Väder/brandriskprognos

Det är alltid förbjudet att elda om eldningsförbud har utfärdats enligt 10 kap. § 1 i lagen om skydd mot olyckor.

Större eldar, såsom valborgsmässoeldar avrådes vid förhöjd brandrisk (brandriskvärde 4 eller 5) eller stark blåst (överstigande 10 m/s). Information gällande brandriskprognos och vindstyrkor lämnas i första hand av SMHI via www.smhi.se. Brandriskprognos lämnas även av Sbff på telefon 08-721 23 26.

Begränsning

Brasan ska placeras på betryggande avstånd från närliggande bebyggelse, tät vegetation, el- och telefonledningar eller liknande för att förhindra brandspridning eller skada av brand - **minst 50 meter.**

Brasan får inte vara för stort, **maximalt cirka 6 meter i diameter och 3 meter högt.**

Ett område om 5 meter kring brasan ska röjas från torrt fjolårsgräs och annat där elden kan tänkas sprida sig. Området ska dessutom bevattnas vid behov.

Lämpligt material i brasan är rena fibrösa material såsom torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Olämpligt innehåll i brasan kan ge upphov till flygbränder samt sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen. Kommunernas miljömyndigheter kan ha särskilda villkor avseende detta.

Brasan ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning och besvärande lukt. Röken får inte heller spridas över väg eller järnväg eftersom detta ökar risken för trafikolyckor eller onödiga utryckningar.

Tändning av brasan

För att underlätta tändning av brasan är ett säkert sätt att använda tändvätska tillsammans med torra vedträn. Bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor avrådes då de innebär en skaderisk för de som tänder brasan samt åskådare.

Innan brasan tänds är det viktigt att söka igenom rishögen så att inte djur har befinner sig där. Exempel på djur som gillar att vistas i rishögar är igelkottar, kaniner och småfåglar. Detta kan göras genom att flytta riset en bit, lyfta på riset eller slå på riset med ett föremål.

Släckutrustning

Det ska finnas utrustning för brandsläckning i erforderlig omfattning på plats. Lämpligen ansluten vattenfylld vattenslang eller liknande.

Bevakning

Ansvarig eller av ansvarig utsedd person ska finnas kvar på platsen från att elden tänts till dess att den brunnit ut eller släckts helt och hållet. Innan brasan lämnas på kvällen skall elden och glöden släckas helt och kolrester skottas ihop. Vid behov ska särskild bevakning anordnas.

Dokumentets historia

Upprättad/ reviderad:	Upprättad/ reviderad av:	Kontrollerad av 1:	Kontrollerad av 2:	Godkänd av:	Ersätter:
2006-03-21	RJ/SG	JT	HP	LU	
2019-04-24	MD	RJ	SE	AE	2006-03-21