

Kriminalvårds- anläggning

För en kriminalvårdsanläggning gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som ansvarar för en kriminalvårdsanläggning bör känna till följande om anläggningens brandskydd:



- Olika verksamheter inom anläggningen som till exempel personalrum, kontor och gemensamhetsutrymmen ska vara indelade i olika brandceller. Exakt hur brandcellsindelningen ser ut framgår av bygglovhandlingarna.
- Utrymningsvägar som leder direkt till det fria, det vill säga trapphus, korridorer och liknande, ska också vara utförda som egna brandceller.
- Celler för fångar ska vara utförda som egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI60.
- När celler och utrymningsvägar hålls låsta gäller särskilda regler för personalens utbildning och tillgång till nycklar.
- Brandskyddet ska inte påverkas av att det finns öppningar i brandcellsgränserna, till exempel dörröppningar och hål för ventilation och elkablar. Det kan innebära att dörrarna är brandklassade och att det finns brandspjäll eller isolering för ventilationskanaler och brandtätningar i kabelgenomföringar.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
- Det ska finnas en skriftlig plan för utrymning av anläggningen som kan användas i samband med en eventuell brand.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Södertörns brandförsvärsförbund

Box 563, 136 25 Haninge. Tfn 08-721 22 00, brandforsvaret@sbff.se www.sbff.se