

Vårdanläggning

För en vårdanläggning gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som driver en vårdanläggning bör känna till följande om brandskyddet:



- Med vårdanläggning menas sjukhus, sjukhem, förskolor och liknande.
- Vårdanläggningar (förutom förskolor) ska ha ett heltäckande brandlarm som ger signal till en ständigt bemannad plats.
- Om anläggningen är obemannad, till exempel nattetid, ska larmet vidarekopplas till den kommunala räddningstjänsten. Denna lösning innebär dock att det tar längre tid innan någon kommer och kan släcka branden än om man har personal på plats som gör det. En sådan lösning kan kosta liv och innebära en totalskada i den brandcell där branden utbrutit.
- Korridorer inom vårdavdelning ska vara avskilda från vårdrum, dagrum, rökrum och liknande i lägst brandteknisk klass E 30.
- Från varje vårdavdelning ska det finnas två, av varandra oberoende, utrymningsvägar.
- På psykiatriska avdelningar kan i vissa fall utrymningsvägar vara låsta. Där gäller speciella regler för personalens utbildning och tillgång till nycklar.
- Utrymningskorridorer får ej vara möblerade eller användas som vårdplats med extrasängar.
- Utgångar och hänvisning till utgångar ska markeras med belysta eller genomlysta nödströmsförsörjda, gröna utrymningsmarkeringar. Grundregeln är att oavsett var man står i vårdanläggningen så bör man se minst en utrymningsmarkering.
- Nödbelysning ska finnas i hela anläggningen och kunna fungera utan strömförsörjning i minst 60 minuter. Nödbelysningen ska ge en belysning på minst 1 lux på plana gångtytor och minst 5 lux i trappor. (Nödbelysningen gäller ej för förskolor.)
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
- Utrymningsplaner ska vara uppsatta på strategiska platser och visa var utgångar och annan viktig information för anläggningen finns.
- Personalen ska ha den kunskap som behövs för att kunna klara av ett brandtillbud. Det innebär att de ska kunna läsa av brandlarmskåpet och förstå var brandlarmet kommer ifrån. De ska även kunna agera och vid behov släcka branden alternativt påbörja en utrymning.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Södertörns brandförsvärsförbund

Box 563, 136 25 Haninge. Tfn 08-721 22 00, brandforsvaret@sbff.se www.sbff.se